

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC
(D.lgs. 115-2008 All.2)

ALLEGATO "A"

CONDIZIONI DI FORNITURA
(Capitolato di Gestione)

Ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal Contratto Servizio Energia, stipulato in data odierna tra

COMUNE DI COMUNE DI CANONICA D'ADDA con sede legale in **Canonica d'Adda, piazza del Comune, 3**, C.F./P.I. 00342890167 CAP - 24040 COMUNE Canonica d'Adda PROVINCIA Bergamo, nella persona del Funzionario incaricato **[*]**, nato a **[*]** il **[*]**, nel corso di questo contratto denominato **"Comune"**

E

A.T.E.S. S.R.L. con sede in legale in Trezzo sull'Adda Via G. Pastore n. 2/4, CF/PIVA 05064840969 - CAP 20056 - CITTA' Trezzo sull'Adda PROVINCIA (MI) atesenergia@pec.net nella persona del Direttore Generale, Dott. Ugo Ottaviano Zanello nato a Milano il 16/06/1962 C.F. ZNLGTV62H16F205Y nel corso di questo contratto indicata come **"Gestore"**.

si definisce il presente allegato come di seguito

Art. 1.1 – Luogo di esecuzione del contratto: Le forniture, le opere ed i servizi facenti capo al Gestore di cui al citato contratto dovranno essere eseguite presso i seguenti edifici comunali

COD EDIFICIO	Stabile	Indirizzo
ED1	SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4
ED2	SEDE AVIS	VIA TORINO, 2
ED3	SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0
ED4	TENSOSTRUTTURA	VIA EUROPA, 0
ED5	MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE, 1
ED6	CENTRO S. ANNA	LOCALITA' S. ANNA
ED7	BOCCIOFILA	VIA VERDI
ED8	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "NUOVI"	VIA VERDI
ED9	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "VECCHI"	VIA VERDI
ED10	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCATELLI
ED12	APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTÀ

Art. 1.2 – Caratteristiche temporali del servizio: Il servizio di riscaldamento verrà garantito con gli orari e nei periodi previsti dalle leggi attualmente vigenti e successive modificazioni e, quindi, al momento, per 183 gg. annui, fatti salvi eventuali anticipi e/ o proroghe richiesti dal Comune e concessi dalle competenti Autorità.

Art. 1.3 – Importo contrattuale:

Il corrispettivo che Comune si impegna a corrispondere al Gestore remunera i seguenti costi, servizi ed opere di efficientamento:

- i. gestione e fornitura calore, altro vettore energetico (C2V)

- ii. conduzione e manutenzione terzo responsabile (C2F)
- iii. investimenti effettuati per la riqualificazione energetica degli edifici/impianti a valere sui risparmi determinati dalla medesima riqualificazione (C1)

1.3.1 Canone contrattuale: con la denominazione **C1** si rappresenta il contributo mensile della remunerazione degli investimenti effettuati per la riqualificazione energetica degli edifici/impianti a valere sui risparmi determinati dalla medesima riqualificazione, come riportate al punto 1.8 del presente Allegato A.

Il dettaglio degli interventi è riportato nell'allegato E

La quota mensile C1 relativa agli interventi previsti nel presente contratto è di **1.446,37 € oltre IVA** di legge da corrispondere per **180** mensilità. La quota dovrà essere corrisposta in rate trimestrali.

Al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e trasmissione dati funzionali alle attività del Gestore del contratto servizio energia, saranno e resteranno di proprietà del Comune.

Al termine dei lavori il Gestore dovrà produrre un consuntivo dettagliato dei costi realmente sostenuti per l'esecuzione degli interventi e migliorie. Sulla base del consuntivo prodotto verrà aggiornata la quota C1 in aumento o diminuzione per tener conto delle eventuali economie o maggiori oneri sostenuti dal Gestore in ragione dei lavori ulteriori richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Committente. In caso di aumento dei costi, il gestore dovrà informare il Comune ed essere autorizzato a procedere.

Gli importi indicati nell'allegato E tengono conto dell'effettivo costo sostenuto dal gestore per la realizzazione degli interventi comprensivo di Costi Generali (10,5%), oneri finanziari (6%), utile d'impresa.

Il canone corrisposto dal Comune potrà essere soggetto a rideterminazione in ragione dell'eventuale riconoscimento di un contributo in corso di contratto, che potrà assumere la forma di eventuali anticipazioni dei corrispettivi fissi mensili previsti per la quota C1. In Tali casi il Gestore si impegna a rideterminare il Canone residuo C1 tenendo conto dell'effetto finanziario degli anticipi ricevuti da parte dell'Ente.

1.3.2 – Con la denominazione C2 si rappresenta il costo dell'energia termica erogata agli edifici comunali oggetto del presente contratto. La quota C2 è composta da:

- una quota fissa annuale C2f, comprendente i costi relativi alle prestazioni dei servizi inerenti all'esercizio dell'impianto termico (conduzione, manutenzione ordinaria, straordinaria e costo terzo responsabile).

La manutenzione straordinaria si intende a copertura solamente dei materiali installati dal Gestore nell'esecuzione del presente contratto. La sostituzione o riparazione di ogni altro materiale esistente, anche se di recente installazione, sarà a carico del Comune. Qualora materiali o componenti installate dal Gestore dovessero essere danneggiate da cause esterne o da parti di impianto non riqualificate la loro sostituzione dovrà ritenersi a carico del Comune. Rimangono a carico del Comune eventuali danni dovuti ad atti vandalici o eventi atmosferici di qualsiasi natura.

Il servizio si intende riferito alla gestione delle centrali termiche; per centrali termiche si intende quell'insieme di elementi necessari alla produzione, alla regolazione ed al trasporto dell'energia termica, ad esclusione di quella porzione di impianto posta a valle delle pompe di mandata, cioè all'inizio del circuito di andata e ritorno per gli utilizzi. Fanno altresì parte delle centrali termiche le porzioni di impianto elettrico a valle del punto di arrivo della tensione di linea all'interruttore generale esterno alle Centrale. Il Comune si riserva la possibilità di estendere il servizio anche agli impianti interni di distribuzione del fluido termico a seguito di specifico accordo.

Sono comprese nella quota manutenzione le attività riportate nell'Allegato D.

La quota fissa annuale C2f è di euro **9.064,94 € IVA esclusa**.

- una quota variabile C2v, comprendente i costi relativi all'effettivo consumo di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, in quantità e qualità idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza; essa viene determinata dal consumo in kWh di energia, moltiplicato per la Tariffa (euro/kWh).

La Tariffa utilizzata per calcolare i consumi del comune viene concordata in **0,114 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso domestico con accisa civile**.

Per le Utenze con fornitura di tipo industriale o assimilabile, dal momento di avvenuta concessione dell'accisa agevolata e per tutto il periodo di mantenimento della stessa la Società garantirà una riduzione della tariffa pari a 0,013 €/kWh

La rendicontazione periodica da parte del Gestore del contratto servizio energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto verrà quindi allegata alle fatture emesse per la fornitura del servizio. In occasione dell'emissione del Conguaglio finale al termine di ogni stagione termica sarà allegato un report riportante i consumi degli impianti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di risparmio garantito e contestualmente saranno applicate le eventuali premialità o penali previste dalle clausole di Sharing Saving contrattuali.

1.3.3 – Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l'aliquota IVA di legge al momento attuale:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze);
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

Art. 1.4 – Manutenzioni Straordinarie: Per tutti gli interventi straordinari, ferma restando la facoltà del Comune di avvalersi eventualmente di altra ditta, il Gestore provvederà a stilare di volta in volta apposito preventivo che sarà sottoposto ad approvazione del Comune. Per le attività di manutenzione straordinaria il Gestore applicherà il prezzario DEI in vigore con uno sconto Garantito del 5%. Il Comune potrà richiedere alla società interventi di manutenzione straordinaria riconducibili agli elementi componenti il sistema edificio impianto, quali a titolo esemplificativo: sistema di distribuzione ed emissione, componenti trasparenti ed opache delimitanti il volume riscaldato, isolamento termico di coperture eseguito nell'intradosso o nell'estradosso, installazione di sistemi per la produzione energetica da energie rinnovabili, impianti idro-sanitari, sistemi efficienti per l'illuminazione degli interni e delle aree esterne, installazione di sistemi per la climatizzazione estiva o invernale in pompa di calore Ecc...

Per tutti questi interventi il Comune potrà richiedere il supporto della società anche nella fase di progettazione e di accesso agli incentivi. Gli interventi potranno essere finanziati nel presente contratto mediante sottoscrizione di apposito addendum.

Art. 1.5 – Revisione prezzi: I prezzi di cui al precedente capo 1.3.2, sono soggetti a revisione allorché si verificano variazioni degli elementi concorrenti alla determinazione del prezzo stesso.

Il rischio climatico è a carico dell’Affidante: variazioni dei consumi termici dovute all’incremento o alla diminuzione delle condizioni climatiche esterne non saranno imputabili all’Affidatario.

Le Parti convengono che l’indicatore di riferimento e sintesi per la descrizione dell’andamento climatico dei diversi periodi sono i Gradi Giorno, così come definiti nel DPR 412/93.

PARAMETRI AGGIORNAMENTO QUOTA ENERGIA PARTE TERMICA

Il canone sarà aggiornato al termine di ogni anno, in maniera direttamente proporzionale alla variazione percentuale media, arrotondata alla terza cifra decimale, del costo del combustibile durante l’anno stesso, della variazione delle ore di comfort richieste per gli immobili inseriti nel contratto e del volume riscaldato o tipologia d’uso.

Per determinare la variazione media del costo del combustibile il valore di riferimento (riferito al costo del gas naturale al lordo della defiscalizzazione prevista per la particolare tipologia di utenza oggetto del presente contratto) viene fissato in **108,00 c€/Smc** sulla base del valore pubblicato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) di riferimento delle condizioni di tutela Gas per il mese di **Maggio 2025**.

La formula per il calcolo dell’adeguamento è di seguito riportata:

Adeguamento/conguaglio annuale costo combustibile per l’anno “x” =
[*Tariffa Energia adeguata* (€/Kwh) anno “x” – *Tariffa Energia contrattuale* (€/kWh)]* *Consumo Energia* anno “x”

dove:

Tariffa adeguata (€/kWh) anno “x” =
Tariffa Energia contrattuale (€/ kWh) * (1 + *Adeguamento costo combustibile* (%) anno “x”)

Adeguamento costo combustibile (%) anno “x” = { [*Costo medio del combustibile* (€/mc) anno “x”] - [*Costo riferimento contrattuale* (€/mc)] } / [*Costo riferimento contrattuale* (€/mc)]

dove:

Costo medio combustibile (€/mc) anno x = media ponderale dei valori pubblicati nell’anno “x” dall’ARERA. Per calcolare la media ponderale di effettuerà la sommatoria, per ogni periodo di pubblicazione dell’indice, della variazione % dello stesso rispetto al valore contrattuale moltiplicata per il peso % del consumo di energia contabilizzato nel periodo stesso rispetto al consumo annuo complessivo.

Il Comune accetta i suddetti aggiornamenti che saranno definiti dal Gestore.

In caso di variazioni sostanziali dell’indice che possano determinare uno scostamento significativo, sia in aumento che in diminuzione, sarà possibile per il gestore procedere, senza previa autorizzazione, in corso d’anno all’emissione di un anticipo sul conguaglio a fine anno pari all’80% dell’importo stimabile in base ai dati disponibili. Al termine della stagione sarà scomputato l’acconto dal calcolo del conguaglio da eseguirsi con le modalità sopra riportate.

La variazione della quota C2f avverrà annualmente sulla base della variazione percentuale dell’indice - FOI - ISTAT. A tale riguardo si considera l’indice di riferimento FOI Istat “Indice dei prezzi al Consumo per Famiglie di Operai e Impiegati – senza tabacchi” riferito al mese di luglio 2023.

Mano d'opera: ai fini della revisione, l'aggiornamento verrà calcolato rispetto al C.C.N.L. applicato dal Gestore, 3° livello di inquadramento, solo per la parte eventualmente eccedente la variazione ISTAT annuale.

Art. 1.6 – Modalità di fatturazione e pagamento dei corrispettivi: La quota Consumo C2, risultante dalla somma della quota fissa C2f e della quota variabile C2v (prodotto dell'energia termica rilevata dal misuratore installato in centrale termica, per la Tariffa, come previsto dalla all'Art. 6 circ. 273/98-E art. 6 del Ministero Finanze), verrà fatturata mensilmente al Comune salvo diverso accordo tra le parti.

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze)
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

1.6.1 – Al termine di ciascun mese di servizio, il Gestore fornirà al Comune i dati ed il conteggio delle prestazioni erogate nel mese.

1.6.2 – Il pagamento delle forniture energetiche, sarà effettuato con Bonifico Bancario, entro 30 gg. dalla data di scadenza della Fattura (30 GG FF.MM.).

1.6.3 – In caso di mancato pagamento entro i termini convenuti, verranno addebitati gli interessi per il ritardato pagamento, ai sensi del d.lgs. 231/2002.

1.6.4 – Nel caso di avaria degli strumenti di misura, in attesa di determinare i consumi con metodo induttivo il Fornitore potrà emettere fatture di importo presunto sulla base del rendimento medio secondo la seguente formula:

$$C_i * \eta_{i-1} = E$$

C_i [mc] = consumo di gas metano nel periodo (i)

η_{i-1} = rendimento medio impianto (i-1)

E [kWh] = Energia da fatturare nel periodo (i)

Per gli impianti dotati di generatori a condensazione il rendimento medio si assume pari a 100%. Per gli impianti dotati di generatori di tipo tradizionale si assume un rendimento pari al 98%.

1.6.5- Salve le predette componenti e variabili e le fattispecie suscettibili di revisione La remunerazione del Gestore è da intendersi come onnicomprensiva a fronte del rispetto delle obbligazioni e allo svolgimento di tutti i servizi indicati nel presente Contratto.

L'Amministrazione Committente si impegna a corrispondere all'impresa ogni eventuale costo ulteriore relativo alla fornitura dei vettori energetici dovuto a consumi prodotti da eventi eccezionali o da cause imputabili direttamente ai comportamenti dei propri dipendenti in violazione agli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto per il contenimento dei consumi energetici.

Art. 1.7 – Esercizio degli impianti termici (Conduzione, Controllo e manutenzione): A norma delle disposizioni della Legge 10/1991, del D.P.R. 412/1993, del D.P.R. 551/1999, del D.Lgs. 192/2005, del D.Lgs. 152/2006, del D.Lgs. 311/2006 e del D.P.R. 74/2013, il Gestore, quale soggetto Terzo Responsabile, s'impegna ad eseguire, per tutta l'effettiva durata del contratto, tutte le operazioni necessarie per il corretto esercizio degli impianti termici oggetti di questo contratto, da individuarsi anche in considerazione di quanto previsto al capo 1.3 del presente Contratto Servizio Energia. A riguardo per quanto riguarda il servizio riscaldamento, le temperature da garantire all'interno delle varie utenze calcolate sulla media dei valori rilevabili nei vari ambienti, dettate dalle normative vigenti (v. articoli 3 e 4 del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, e articolo 12 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013), sono le seguenti:

- asilo nido, scuole materne e speciali 20°C ad eccezione di atri, corridoi ed altre zone di passaggio;
- altre scuole, uffici, abitazioni o assimilabili 20°C;
- atri e corridoi 18°C;

- palestre e impianti sportivi dove si svolgano attività, archivi e depositi 18°C.

Per il servizio riscaldamento la tolleranza ammessa sulla temperatura media nelle singole unità immobiliari degli edifici é di +/- 2° C (D.P.R. n. 551/99). Le temperature indicate si intendono misurate al centro dei locali con termometro posto 1,5 metri dal pavimento e con porte e finestre chiuse da almeno 2 ore. In caso di contenzioso riguardante la rilevazione delle temperature si adatteranno i criteri indicati nelle norme UNI di riferimento per il collaudo degli impianti termici. In giornate particolarmente rigide, dopo il fermo di attività, potranno essere disposte accensioni anticipate agli impianti in deroga alla normativa vigente per garantire le condizioni di benessere ambientale agli utenti. In caso di temperature esterne particolarmente rigide registrate per più giorni consecutivi sarà ammessa una tolleranza sulle temperature richieste con il limite di - 2°C .

Art. 1.8 – Assunzione della qualifica di terzo responsabile: Con la stipula del contratto il Gestore assume, per tutta la durata effettiva del contratto medesimo, la qualifica di “Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici” prevista, in generale, dall’art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall’art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall’art. 7 del D.P.R. 551/1999 “Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile”, e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all’art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 “abilitazione alla conduzione”, al D.Lgs. 311/2006. Il Gestore dichiara di essere in possesso dei requisiti di abilitazione, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 in merito alla sicurezza, per l’assunzione della qualifica predetta, così come stabiliti dalla suddetta normativa, anche in merito a competenze e certificazioni.

Art. 1.9 – Oneri a carico del Comune: Sono a carico del Comune i costi di ulteriori interventi finalizzati al risparmio energetico, proposti dal Gestore ed accettati dal Comune, secondo le risultanze delle Diagnosi Energetiche effettuata entro 1 anno di esercizio sul sistema edificio-impianto dello stabile oggetto di questo contratto. Sono inoltre a carico del Comune i costi relativi ad interventi di manutenzione straordinaria, causati da:

- eventi di forza maggiore;
- atti di vandalismo;
- danni che dovessero verificarsi alle apparecchiature installate dal Gestore in centrale termica (generatori, circolatori, sistemi di tele gestione ecc...) derivanti da cause riconducibili all’edificio servito dall’impianto, agli impianti in esso installati o alle sue pertinenze;
- oneri relativi ai diritti di segreteria e sopralluoghi degli organi tecnici quali INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) e VV.FF., in quanto le relative pratiche sono di competenza comunale.
- Oneri relativi ad attività inerenti l’esercizio della centrale o eventuali controlli periodici non espressamente indicati come a Carico del Gestore.

Ai corrispettivi relativi alle prestazioni contrattuali stabilite, comprendenti la fornitura di beni e servizi, verrà applicata l’aliquota IVA di legge al momento attuale:

- 10% utenze domestiche o assimilate (circ. 82/99-E del Ministero Finanze);
- 22% altre utenze (circ. 82/99-E del Ministero Finanze).

Il Comune si impegna a fornire al Gestore:

- a) dichiarazione che gli impianti e apparecchi in pressione sono stati controllati e verificati ai sensi della normativa vigente;
- b) dichiarazione di conformità degli impianti, ai sensi del DM 37/08 e successivi provvedimenti di attuazione;
- c) dichiarazione di conformità o certificati di collaudo degli impianti;
- d) libretto di centrale o di impianto compilato con le modalità previste nel DPR 74/2013;
- e) tutta la documentazione/certificazione prevista dalle Normative vigenti, quale:
 - denuncia e omologazione ISPESL;
 - libretto di centrale;

- relazione V.V.F. e/o nulla osta per la sola attività 91 e/o C.P.I. dello stabile;
- dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
- tutte le altre documentazioni richieste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di impianti termici.

Art. 1.10 – Garanzie a carico del Comune e del Gestore: Il Comune garantisce espressamente al Gestore la funzionalità dell'attuale impianto termico come da "Verbale di consegna e di presa visione sugli impianti termici" contestualmente sottoscritto tra le parti e allegato A2 al presente contratto Servizio Energia. Il Gestore non sarà in alcun modo responsabile per eventuali carenze di funzionalità (vedi "Verbale di consegna e di presa visione sugli impianti termici") che non le siano state comunicate preventivamente.

Rimane comunque a totale carico del Gestore, in quanto "terzo responsabile" dell'esercizio e della manutenzione, qualunque tipo di responsabilità, civile, penale o di altro tipo, per qualsiasi incidente (compresi scoppi, esplosioni, incendi, folgorazioni, intossicazioni, allagamenti) all'interno della centrale termica.

Art. 1.11 – Copertura assicurativa: Gli impianti oggetto del presente contratto sono affidati in custodia al Gestore, il quale risponde della responsabilità per danni ai sensi delle norme previste dal Codice Civile. L'Amministrazione Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il perfezionamento del presente contratto è subordinato alla presentazione da parte del Gestore di un'adeguata polizza assicurativa a copertura, anche nei riguardi di terzi, per tutti i danni prodotti da difetti e/o vizi occulti nell'esecuzione delle opere e nello svolgimento del servizio, nonché dovrà coprire anche i rischi dell'utilizzo di materiali e attrezzature affidati al Gestore e il ripristino degli edifici/impianti danneggiati.

La copia della polizza con massimale di euro 5.000.000 a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi e cose (R.C.T.) viene depositata all'atto della firma del contratto presso l'Amministrazione Committente.

In caso di danni o malfunzionamenti, il Gestore è tenuto a comunicarli immediatamente anche all'Amministrazione Committente.

Art. 1.12 – Spese, opere e servizi esclusi dal contratto: Sono escluse dai corrispettivi previsti dal presente contratto tutte le spese non espressamente previste dal contratto stesso.

Art. 1.13 – Accesso agli stabili oggetto di questo contratto da parte del personale del Gestore, manomissioni, penale: Il Comune, ed i singoli utenti, autorizzano il personale del Gestore ad accedere a tutti i locali dell'edificio ove sono installate le apparecchiature di misurazione del calore e dei consumi, al fine di effettuare l'installazione, la manutenzione, i controlli, le verifiche e la lettura delle apparecchiature di misura del calore, dei consumi e /o dell'acqua calda sanitaria e tenere aggiornato il Libretto di Centrale. In caso di tentata o consumata manomissione delle apparecchiature di misure predette, il Comune sarà tenuto a corrispondere al Gestore una penale, per ogni apparecchiatura danneggiata, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore e ferma restando l'obbligazione di pagamento elusa mediante la manomissione dei misuratori. Sia la manomissione delle apparecchiature che il danno dalle stesse subito verranno accertati e certificati dalle ditte costruttrici delle apparecchiature stesse in necessario contraddittorio con le altre parti. Al fine di consentire alla Gestore di eseguire gli interventi di riqualificazione e di predisposizione degli impianti di cui all'Art. 1.8 il Comune autorizza l'accesso agli impianti ed agli stabili oggetto di intervento a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si impegna ad informare l'attuale manutentore in merito.

Art. 1.14 – Miglioramento dell'efficienza energetica garantito- Definizione condizioni dei consumi di riferimento e dei fattori di aggiustamento degli stessi - Sharing Saving:

Il risparmio è definito dal rapporto tra il consumo di energia termica stimato pre intervento e il consumo di energia termica atteso post intervento. Il risparmio atteso indicato viene valutato a livello medio complessivo, tenuto conto che sono previsti interventi di efficientamento su una parte limitata di immobili. Ad oggi su quasi

tutti gli impianti sono già presenti generatori a condensazione, valvole termostatiche e sistemi di regolazione.

Indicatore	Sigla	Quantità	u.m.
Risparmio Termico Garantito Medio	RTG	5,1 %	kWh _t

Sulla base dell'analisi energetica iniziale il consumo attuale che costituisce la baseline storica dei consumi stimato per gli immobili inseriti nel presente contratto è di **658.158 kWh anno**. Tale consumo è riferito ai GG indicati nel DPR 412/93 allegato A ovvero 2416 gg.

Al termine degli interventi la **quantità massima di energia erogabile (a parità di condizioni di esercizio)** è **quantificata in di 624.450 kWh**.

La misurazione sarà effettuata a partire dal 1 mese successivo alla data prevista per la conclusione dell'intervento ovvero dopo i primi 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e per la durata di mesi 12 (Anno contrattuale).

Nel caso di riduzione del fabbisogno termico annuo rispetto al valore stimato si prevede una suddivisione dei benefici economici corrispondenti al risparmio in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- **quota di risparmio a beneficio del Comune: 70%**
- **quota di risparmio a beneficio del Gestore: 30 %**

Nel caso di superamento della suddetta soglia si prevede una suddivisione dei costi economici corrispondenti al maggior consumo in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- **quota di maggior consumo a carico del Comune: 70%**
- **quota di maggior consumo a carico del Gestore: 30%.**

Riduzione e superamento vanno valutati tenuto conto degli adeguamenti dovuti alla stagionalità, uso e volumetria.

Quest'ultima attribuzione del maggior costo derivante dal maggior consumo registrato costituisce la penale a carico del Gestore per il precipuo caso del mancato raggiungimento della soglia di risparmio energetico garantito e consegue quale effetto automatico dell'inadempimento.

L'applicazione di penali superiori al 50% del risparmio garantito determina la risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa)*.

In caso di applicazione di una penale il Gestore si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per il raggiungimento del risparmio garantito previsto dal contratto. Tale impegno è assicurato anche nel caso in cui il mancato risparmio non abbia prodotto l'applicazione della penale in quanto al di sotto della soglia del 5%.

Se il Gestore non provvede "motu proprio" all'adeguamento, il Comune provvederà alla contestazione e alla messa in mora del Gestore. Se, scaduto il termine della messa in mora, il Gestore risultasse ancora inadempiente, il Comune potrà procedere direttamente, imputando la relativa spesa al Gestore, senza che questi possa eccepire nulla sulla tecnologia adottata.

Solo per cause di forza maggiore il Gestore può chiedere una dilazione sui termini della messa in mora. Per interventi strutturali e non, che si renderanno necessari per il raggiungimento del risparmio garantito, nulla è dovuto al Gestore.

Eventuali modifiche nelle destinazioni o modalità d'uso degli immobili oggetto del presente contratto che dovessero determinare una variazione agli orari di utilizzo od alle temperature di confort determineranno un aggiornamento della quota Sharing Saving.

Le ore di confort standard garantite sono definite dal DPR 412/93 e s.m.i e di seguito definite, sulla base delle esigenze operative dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni di legge (d.p.r. 412/93 e ss.mm.ii.). Rientrano nelle ore di confort standard le attività standard riconnesse alla normale attività istituzionale (Consigli Comunale, commissioni, manifestazioni varie, pulizie ecc) e scolastica (consigli di classe, consigli di istituto, segreteria didattica, pulizie ecc...). Indicativamente si considera:

Asili nido: lun-ven ore 7.30 - 16.00
Scuole Infanzia e primarie: lun-ven ore 7.00 - 16.00
Scuole secondarie di primo grado: lun-ven 7.00 - 14.00
Centri polisportivi: 55 ore settimanali
Uffici: lun-ven ore 8.00-18.00
Edifici residenziali o similari: lun-dom ore 8.00 - 22.00
Magazzini comunali, altri: lun-ven ore 8.00 - 15.00

Per determinare la variazione del Canone relativa alle ore attivazione impianto richieste per singolo immobile la forma è di seguito riportata:

$$[\text{Quota Sharing Saving contrattuale (Adeguate GG)}] \times (1 + \text{ORE comfort stagione in corso} - \text{Ore comfort standard}) / (\text{Ore comfort standard})$$

Variazioni percentuali relative ai volumi riscaldati o alle tipologie d'uso in misura superiore al 5% o nei casi di superamento delle 14 ore di funzionamento previste per legge, si determinerà una variazione proporzionale della quota Sharing Saving. Tale variazione sarà applicata in riduzione qualora sia disattivata una porzione di edificio per la quale sia possibile escludere il sistema di distribuzione ed emissione e qualora tale riduzione non determini l'incremento dei consumi di porzioni di edificio adiacenti. In tal caso dovrà essere prevista una quota a compensazione, determinata in contraddittorio tra le parti.

L'eventuale eccedenza delle 14 ore giornaliere o modifica degli orari di occupazione determinerà una variazione proporzionale della quota Sharing Saving da concordare tra le parti.

Il Comune di impegna a fornire in maniera precisa gli orari di funzionamento degli impianti ed il periodo di sospensione per festività in modo da consentire l'ottimizzazione del funzionamento degli impianti con l'obiettivo del raggiungimento dei risparmi minimi garantiti.

Al termine di ogni Anno ATES fornirà al Comune una relazione e un report con l'indicazione dei risparmi conseguiti ed il confronto con i dati storici di consumo. Il gestore non sarà tenuto a garantire riduzioni su interventi realizzati direttamente dal Comune sugli edifici in gestione.

Di seguito si riporta il prospetto della Baseline e dei risparmi garantiti per singolo edificio normalizzati ai 2416 GG del DPR 412/92

		GG	2292.1		2110.6		2127.7		2403.6		2367.5		2185.6		2267.2		2477.8		2317.6		2298	
			U.M./Periodo	2024	2025	norm	norm	2022	2023	norm	norm	2020	2021	norm	norm	2019	2020	norm	norm	2017	2018	norm
MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE 1	KWh	7.445	7.847,48	82.877	94.866,93	41.736	47.390,80	106.224	106.772,00	94.430	96.364,09	79.335	87.698,72	78.610	83.769,30	92.300,00	89.997,90	84.476,18	88.062,85	71.860,90	75.550,89
SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4	KWh	151.327	168.307,02	139.103	169.227,59	138.326	157.069,14	172.438	173.327,80	175.101	178.688,46	124.449	137.568,07	137.963	147.017,73	€ 167.673,00	163.490,99	144.258	160.382,72	148.617	156.248,43
SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0	KWh	275.751	290.656,64	252.409	288.926,91	203.070	230.586,16	233.214	234.477,13	176.361	179.973,89	225.695	249.487,15	240.360	256.135,22	€ 233.144,00	227.329,04	199.731	208.211,12	198.312	209.126,83
TENSO STRUTTURA - con 4	VIA EUROPA, 0	KWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PALESTRA MEDIE - con 4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOGLIA TOI - con 4			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCCIOFILA	VIA VERDI	KWh	52.822	55.677,01	53.014	60.683,22	48.947	55.579,65	68.281	68.633,26	26.252	26.789,35	46.462	51.360,34	48.450	51.620,85	€ 53.680,00	52.341,14	51.988	54.165,20	44.074	46.337,07
CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "NUOVI"	VIA VERDI	KWh	26.536	27.969,91	19.746	22.502,52	21.472	24.381,43	21.413	21.523,47	12.983	13.248,56	13.874	15.337,00	11.834	12.610,68	€ 17.101,00	16.674,48	12.380	12.905,97	15.821	16.633,00
CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "VECCHI"	VIA VERDI	KWh	28.716	30.267,89	33.527	38.377,98	23.927	27.180,13	29.469	29.620,63	5.466	6.678,08	18.505	20.566,74	17.640	18.797,74	€ 21.569,00	21.031,04	21.203	22.103,25	22.711	23.877,23
SEDE AVIS	VIA TORINO, 2	KWh	6.361	6.388,50	3.951	4.522,70	3.050	3.462,84	4.488	4.511,56	4.274	4.361,05	2.709	2.994,58	3.727	3.982,27	€ 3.412,00	3.326,90	3.231	3.307,90	3.063	3.220,45
CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCALITÀ	KWh	12.908	13.606,89	9.734	11.142,09	9.475	10.758,76	23.500	23.621,64	16.477	16.814,03	20.601	22.773,14	16.195	17.258,23	€ 18.133,00	17.680,74	-	-	-	-
CENTRO S. ANNA	LOCALITÀ S. ANNA	KWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTÀ	KWh	7.439	7.840,74	7.403	8.474,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE		569.003	599.761	601.763	688.823	490.003	556.398	659.028	662.427	511.342	521.817	531.731	587.785	554.789	591.201	607.012	591.872	517.267	539.229	505.059	530.993

		GG	U.M./Periodo	Media Gestione Ates	2.307	2.416	Consumo garantito post intervento	Spesa	
					Normalizzato baseline	Risparmio Garantito			
01550000357038	6	MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE 1	KWh	83.429	87.382	4%	83.886	9.553,74 €
01550000373318	2	SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4	KWh	168.830	176.829	4%	169.755	19.333,25 €
01550000372206	4	SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0	KWh	254.967	267.047	5,0%	253.694	28.892,95 €
01550000357048	5	TENSO STRUTTURA - con 4	VIA EUROPA, 0	KWh	-	-	0%	-	- €
		PALESTRA MEDIE - con 4			-	-	-	- €	
		SPOGLIA TOI - con 4			-	-	-	- €	
01550000372832	8	BOCCIOFILA	VIA VERDI	KWh	56.237	58.901	4%	56.545	6.439,88 €
01550000751004	9	CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "NUOVI"	VIA VERDI	KWh	19.667	20.599	4%	19.775	2.252,17 €
01550000372936	10	CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "VECCHI"	VIA VERDI	KWh	25.015	26.200	15%	22.270	2.536,33 €
01550000372207	3	SEDE AVIS	VIA TORINO, 2	KWh	4.364	4.571	4%	4.388	499,74 €
	11	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCALITÀ	KWh	15.878	16.630	15%	14.136	1.609,89 €
GPL	7	CENTRO S. ANNA	LOCALITÀ S. ANNA	KWh	-	-	5%	-	- €
	12	APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTÀ	KWh	-	-	0%	-	- €
		TOTALE			628.387	658.158	5,1%	624.450	71.118

Il risparmio garantito, deve intendersi come risparmio medio complessivo sulla totalità degli edifici presenti a contratto.

Art. 1.15 - Determinazione gradi giorno: La determinazione dei gradi giorno effettivi della località, come riferimento per destagionalizzare il consumo annuo di energia termica a dimostrare l'effettivo miglioramento dell'efficienza energetica. Verrà effettuato al termine di ogni stagione termica sulla base delle condizioni meteo ARPA della regione di riferimento con l'utilizzo dei dati della stazione meteorologica più vicina a parità di condizioni. La quota di Sharing Saving verrà aggiornata annualmente sulla base del valore di GG misurati.

Art. 1.16 – Indicazione di un tecnico responsabile : L'Amministrazione Committente provvede all'indicazione di un tecnico di controparte incaricato della direzione lavori, di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto; se il committente è un ente obbligato alla nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, di cui all'articolo 19 della legge 09 Gennaio 1991, n. 10, quest'ultimo deve essere incaricato come tecnico di controparte.

Parimenti il Gestore nomina il proprio Responsabile nella persona del Responsabile Tecnico della società.

Ai responsabili faranno capo tutte le contestazioni relative all'esecuzione del contratto, che, se comunicate per iscritto ovvero per posta elettronica certificata, si intendono come validamente effettuate direttamente alle parti contrattuali.

Art. 1.17 – Penali : Le inadempienze agli obblighi contrattuali comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle penali indicate nella tabella successiva nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento richiesti:

Interruzione del servizio, anche parziale, a seguito di mancato intervento o ritardo dello stesso da parte dell'Affidatario in caso di	
Interruzione del funzionamento Degli impianti termici	€ 100,00 / giorno
mancata erogazione di ACS	€ 50,00 / giorno
mancato intervento di reperibilità o ritardo dello stesso	€ 100,00 / evento
mancate registrazioni	€. 50.00 cad
mancata o incompleta registrazione dei libretti di impianto, di centrale, dei registri di esercizio e di manutenzione, della reportistica prevista dalla convenzione	€ 100,00 / registrazione

L'inadempimento sarà accertato in contraddittorio fra un tecnico dell'Affidante e un tecnico individuato dall'Affidatario che potrà portare a sua difesa tutte le giustificazioni ritenute utili per una corretta valutazione del fatto.

In base alle risultanti di cui sopra, il Comune deciderà in merito all'irrogazione della penale, la cui applicazione si tradurrà in una trattenuta – calcolata sulla base di quanto previsto nella tabella precedente – dall'importo della fattura prossima all'emissione da parte dell'Affidatario.

Nel caso in cui l'intervento da parte dell'Affidatario non dovesse portare alla soluzione del problema ed al ripristino del servizio energetico entro 24h dalla segnalazione, l'Affidante, per ripristinare il normale funzionamento delle attività, sarà libero di servirsi di soggetti terzi per eseguire l'intervento. Per interventi di natura ordinaria l'Affidatario dovrà riconoscere all'Affidante i costi sostenuti per l'uscita, la manodopera i materiali oltre alle penali previste. In caso di interventi di manutenzione straordinaria sarà riconosciuto il solo costo per l'uscita (necessario alla verifica della problematica) e la penale.

Art. 1.18 - Trattamento dei dati personali: Il trattamento dei dati personali forniti dal Comune sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 196/03.

Trezzo sull'Adda, lì _____

Il Gestore

Il Comune

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC

ALLEGATO "B"
VERBALE PRESA IN CONSEGNA IMPIANTI

VERBALE DI CONSEGNA E DI PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(da compilarsi al momento della presa in carico degli impianti)

Alla presenza di:

- Massimo Fornari, quale Tecnico della società – Gestore del Servizio,
- e
- come tecnico incaricato del Comune,

viene redatto il presente verbale di sopralluogo e presa in consegna dei seguenti impianti termici di proprietà del Comune di _____:

Elenco degli impianti Visionati nel corso del sopralluogo:

Stabile	Indirizzo
SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4
SEDE AVIS	VIA TORINO, 2
SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0
TENSOSTRUTTURA	VIA EUROPA, 0
MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE, 1
CENTRO S. ANNA	LOCALITA' S. ANNA
BOCCIOFILA	VIA VERDI
CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "NUOVI"	VIA VERDI
CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "VECCHI"	VIA VERDI
CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCATELLI
APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTÀ

Osservazioni emerse nel corso dell'ispezione:

Gli impianti visionati riportati in tabella risultano in buono stato di conservazione tenuto conto dell'età e dell'utilizzo.

Non si rilevano situazioni di particolare criticità

Dichiarazione:

Il Gestore dichiara di avere preso visione e conoscenza degli impianti termici, di cui al presente verbale, di prenderli in carico nelle condizioni in cui si trovano e di impiegarli, per gli scopi di cui al Contratto di Servizio Energia, con criteri di efficienza ed economicità nel rispetto della legislazione vigente. Il Comune dichiara di aver informato il Gestore di ogni problematica o malfunzionamento esistente e si impegna a produrre tutta la documentazione di cui all'art. 1.10 allegato "A" del Contratto di Servizio Energia che non dovesse essere presente al momento del sopralluogo. Il Comune dichiara inoltre che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o in alternativa delega il Gestore, entro l'inizio del servizio, a dare indicazione degli eventuali interventi obbligatori ed indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere, ed indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC

ALLEGATO "C"

MANUTENZIONE IMPIANTI E
CONDIZIONI DI ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO

Manutenzione ordinaria degli impianti:

L'Affidatario, in quanto TERZO RESPONSABILE è tenuto:

- Ad assoggettarsi alle necessità dell'Affidante sia per il periodo di riscaldamento comunque secondo le disposizioni dettate dal D.P.R. n. 412 /93 e s.m.i.;
- Ad esporre, presso ogni impianto termico e di condizionamento, una tabella sulla quale dovrà essere indicato:
 - l'orario di attivazione giornaliera;
 - le generalità ed il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico.

CONSERVAZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI CENTRALE ED ALTRE REGISTRAZIONI

Il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione deve conservare i "libretti di centrale", conformemente a quanto prescritto all'allegato F del DPR 412/1993 e, s.m.i., presso le singole centrali termiche (copia mantenuta all'interno di una custodia ermetica) e presso i propri uffici (originale).

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sui "libretti di centrale".

La compilazione per le VERIFICHE PERIODICHE è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Il responsabile dell'esercizio e manutenzione degli impianti termici deve apporre la propria firma sui "libretti di centrale" per accettazione della funzione.

PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'Affidatario è tenuto a preparare gli impianti ciclicamente ogni anno per l'avviamento, provvedendo al rabbocco con acqua trattata, pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei punti alti, ecc. e ad effettuare a proprie spese una PROVA A CALDO DELL'IMPIANTO i cui risultati devono essere trascritti nei "libretti di centrale".

La prova a caldo, che dovrà essere effettuata almeno 15 gg prima dell'avvio previsto della stagione termica, deve avere una durata minima di 4 ore, con la messa in funzione di tutte le apparecchiature installate nelle centrali termiche e delle sottostazioni e centraline se presenti.

L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Affidante la data di effettuazione delle prove suddette. Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto

all’Affidante e verbalizzate.

CONTROLLI E MISURE

Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, prima, durante e dopo ogni gestione stagionale invernale delle centrali termiche, devono essere effettuati tutti i controlli e le misure previste dalla normativa e legislazione vigente, che devono essere registrati sul libretto di centrale.

Gli elementi da sottoporre a VERIFICA PERIODICA e le misure da effettuare sono quelli riportati nel LIBRETTO DI CENTRALE. Tali verifiche e misure vanno effettuate almeno una volta all'anno, normalmente prima dell'inizio del periodo di riscaldamento.

L’Affidatario deve assicurare la costante verifica dello stato complessivo degli impianti ai fini della sicurezza e della funzionalità per quanto riguarda: le centrali termiche, le sottostazioni, i serbatoi, le tubazioni in genere, i camini, le apparecchiature che vengono manovrate saltuariamente (interruttore generale, pulsanti di sgancio, ecc.), con l'obbligo di segnalare all’Affidante ogni anomalia o stato di pericolo.

L’Affidatario deve inoltre tenere regolarmente sotto controllo:

- Lo sfogo dell'aria e le regolazioni dell'impianto in genere (centrali termiche, reti, sottostazioni, fabbricati) onde consentire il regolare funzionamento dello stesso;
- la regolazione dell'impianto per la riequilibratura della temperatura ambiente nei diversi locali;
- il funzionamento delle apparecchiature di termoregolazione ove presenti;
- il mantenimento in funzione delle apparecchiature di depurazione o di addolcimento dell'acqua da immettere nell'impianto, compresa la fornitura dei prodotti necessari per il funzionamento delle stesse apparecchiature. Il fluido in circolazione deve essere in ogni tempo privo di calcare onde non provocare danni agli impianti;
- il mantenimento in funzione della strumentazione per l'analisi ed il controllo dei fumi, dell'anidride carbonica, dell'ossido di carbonio, ossidi d'azoto, incombusti, ecc.
- la taratura annuale della strumentazione per l'analisi della combustione;
- la taratura periodica delle sonde di temperatura degli impianti;

DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Per i generatori di calore di potenza maggiore a 350 kW, la verifica del rendimento di combustione delle centrali termiche deve essere effettuata almeno DUE VOLTE all'anno: all'inizio ed alla metà del periodo di riscaldamento.

Per i generatori di potenza minore di 350 kW, la misura del rendimento di combustione deve

essere effettuata almeno UNA VOLTA all'anno. I rilievi devono essere registrati nei "libretti di centrale".

VERIFICA DELLA TEMPERATURA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO

L'Affidante ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, che vengano effettuate, in contraddittorio con l'Affidatario, misure per la verifica delle temperature erogate nei locali degli edifici, quelle delle caldaie, dei refrigeratori d'acqua, delle unità di trattamento aria, delle reti di distribuzione, dei terminali di erogazione e delle partenze degli impianti interni dopo eventuali scambiatori di calore.

È compito dell'Affidatario mettere a disposizione le apparecchiature necessarie munite di certificato di taratura. Il controllo verrà effettuato in giorni ed ore concordate con l'Affidante.

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Tutti gli oneri relativi all'espletamento delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sole opere realizzate devono intendersi compresi nel canone.

L'Affidatario dovrà curare, relativamente agli edifici presi in consegna, la più scrupolosa manutenzione ordinaria di **tutti gli impianti sia esistenti che direttamente realizzati** in modo da assicurare la migliore conservazione ed il più efficiente grado di funzionamento degli stessi, ed avrà l'obbligo della diligente manutenzione e conservazione.

Tutti gli oneri derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria di cui sopra si intendono a totale carico dell'Affidatario e, quindi, compresi nel canone.

Le attività comprese in questa voce sono, a titolo di esempio, non esaustivo, le seguenti:

- manutenzione dei locali ad uso esclusivo tecnologico;
- manutenzione delle reti di adduzione del combustibile o del vettore termico;
- manutenzione delle caldaie, bruciatori, vasi di espansione, del valvolame e di tutti gli accessori in genere costituenti l'impianto termico;
- manutenzione di tutte le parti costituenti gli impianti di produzione dell'acqua calda, ad uso riscaldamento e per usi igienico-sanitari all'interno del locale Centrale Termica;
- manutenzione dei motori, delle trasmissioni, delle linee elettriche a partire dai quadri di centrale termica e dei quadri elettrici nelle sottocentrali;
- manutenzione dei gruppi-frigo e dei sistemi di condizionamento estivo installati;
- manutenzione delle termoregolazioni installate;
- manutenzione del materiale coibente di protezione di tutte le tubazioni di centrale termica limitatamente alla parte visibile;

- manutenzione di tutti i quadri elettrici a servizio delle Centrali termiche;
- manutenzione delle opere edili eseguite, allo scopo di conservare nel tempo le caratteristiche degli interventi realizzati.

Rimangono escluse le eventuali verifiche di messa a terra o altre verifiche periodiche i cui costi rimangono a carico dell’Affidante in quanto riferiti all’intero immobile. L’Affidatario garantirà l’assistenza richiesta senza oneri aggiuntivi.

La manutenzione dei sistemi antincendio quali estintori, manichette ecc. rimane a carico dell’Affidante. L’Affidatario fornirà il proprio supporto a tutte le attività di controllo del personale tecnico individuato dall’Affidante.

L’affidatario dovrà curare la pulizia degli accessi alle centrali termiche, rimangono esclusi interventi eventualmente necessari di potatura di alberature presenti, siepi, sfalci ecc.

L’Affidatario avrà, inoltre, l’obbligo di:

- provvedere, con regolarità, al controllo della taratura dei termostati di regolazione e di sicurezza, delle sonde di temperatura esterna, dei pressostati di sicurezza, delle valvole di sicurezza, delle valvole di scarico termico e/o delle valvole di intercettazione del combustibile, i cui interventi debbono verificarsi alle temperature ed alle pressioni previste;
- provvedere al controllo dei termometri e dei manometri mediante apparecchi campione;
- provvedere, con regolarità, alla manutenzione e messa a punto dei bruciatori, in particolare, alla pulizia degli ugelli, dei filtri e della testata di combustione, alla regolazione della fiamma e del suo corretto sviluppo entro la camera di combustione della caldaia, al controllo della pressione di alimentazione del combustibile, alla revisione generale dell’apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- provvedere, con regolarità, alla manutenzione e messa a punto dei gruppi frigo e pompe di calore, in particolare, alla revisione generale dell’apparecchio in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- provvedere, con regolarità, alla taratura delle apparecchiature di regolazione automatica e alla verifica del loro corretto funzionamento;
- provvedere, con regolarità, alla verifica e messa a punto delle elettropompe di circolazione ed, in particolare, al controllo della prevalenza manometrica, alla sostituzione, se necessario, dei premistoppa oppure delle tenute degli organi meccanici rotanti, allo smontaggio, pulizia e sostituzione dei cuscinetti del motore, in relazione al totale delle ore di funzionamento;
- provvedere alla pulizia semestrale dei filtri posti all’interno delle unità di termoventilazione e dei ventilconvettori;
- provvedere, con regolarità, alla fornitura e reintegro dei sali per gli impianti di addolcimento, installati sui circuiti di carico dell’acqua;

- provvedere, ai sensi delle vigenti normative, alle verifiche periodiche poste a carico del Terzo Responsabile ed alla compilazione del libretto di centrale;
- provvedere, con regolarità, alla verifica dei sistemi di telecontrollo e del loro corretto funzionamento;
- provvedere alle verifiche periodiche degli impianti elettrici previste dalle norme UNI CEI;
- provvedere con regolarità alla sostituzione delle lampade degli apparecchi illuminanti in CT e Sottostazioni;
- fornire l'assistenza tecnica a tutte le visite ispettive da parte di Enti di controllo;
- provvedere agli adempimenti CURIT;
- provvedere alle attività previste ai fini della prevenzione del Rischio legionella all'interno della centrale termica;
- provvedere alla manutenzione e conduzione dei gruppi frigoriferi elencati nel presente contratto, con le seguenti modalità:
 - Prova di assenze fughe gas refrigerante
 - Controllo visivo dello stato generale della sezione esterna
 - Controllo dell'efficienza dello scambiatore
 - Controllo visivo delle tubazioni interne alla macchina e della scheda elettronica con segnalazione di eventuali anomalie dovute all'usura
 - Verifica funzionamento generale
 - Verifica degli assorbimenti elettrici del compressore, ventilatori ed eventuali pompe circolazione a bordo macchina e relativo funzionamento
 - Verifica parametri taratura microprocessore
 - Verifica pressostati, sonde temperatura
 - Verifica organi sicurezza pressostati, termostati, flussostato, valvole sicurezza, ecc
 - Compilazione libretto
- Messa in Funzione Inizio Stagione (Prova a Caldo) da eseguirsi almeno 15 gg prima dell'inizio della stagione termica mediante:
 - Controllo visivo dello stato generale della sezione esterna
 - Controllo presenza alimentazione elettrica
 - Carico acqua impianto (ove previsto)
 - Controllo pressioni acqua
 - Eventuale sfogo aria
 - Inversione stagionale inverno/estate
- Esclusioni per gli impianti o parti di impianto esistenti alla data di sottoscrizione e non oggetto di riqualificazione o realizzati successivamente da terzi e affidati in gestione all'Affidatario:
 - Qualsiasi pezzi di ricambio
 - Olio
 - Ricarica anche parziale e sostituzione Gas refrigeranti
 - Energia elettrica atta alla realizzazione delle manutenzioni ordinarie e/o straordinarie

- Parti di ricambio e materiali uso e consumo (filtri-oli)
 - Eventuali mezzi di sollevamento necessari
 - Manodopera
 - Acqua
 - IVA Provvedere alla manutenzione degli impianti fotovoltaici con le seguenti modalità:
- Manutenzione biennale dei locali tecnici in cui sono allocati i quadri Generali asserviti agli impianti fotovoltaici e gli inverter. In caso di locali con presenza di altri impianti o parti di impianti non riconducibili al sistema fotovoltaico la manutenzione sarà limitata alla parte di competenza,
 - Pulizia triennale dei moduli fotovoltaici da eseguirsi mediante lavaggio dei moduli con prodotti idonei ed atti alla rimozione delle impurità.
 - Controllo mensile sulla base dei dati forniti da e-distribuzione e Gse delle condizioni generali di produzione dell'impianto al fine di rilevare eventuali anomalie
 - Segnalazione di guasti e malfunzionamenti all'Affidatario.
 - Provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione oggetto di intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico per la parte di impianto oggetto di intervento. Sono esclusi i quadri elettrici generali dell'edificio, le linee elettriche e i pulsanti di comando in campo:
 - Intervento di controllo a seguito di segnalazione di eventuali anomalie di funzionamento di lampade.
 - Controllo di eventuali anomalie di funzionamento
 - Verifica periodica Annuale del funzionamento degli impianti
- fornire assistenza e chiarimenti;
 - raccogliere le richieste d'intervento, le segnalazioni e le anomalie da parte del personale autorizzato;
 - definire il livello di priorità.

I livelli di priorità saranno:

1. Emergenza: interventi da effettuarsi in 4 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto alto; rischio per la salute e la sicurezza, compromissione dell'attività che si sta svolgendo, interruzione di servizio e rischio di danni gravi.
2. Urgenza: interventi da effettuarsi entro 24 ore dalla richiesta. Per indice di gravità del guasto medio; compromissione parziale dell'attività che si sta svolgendo, scarsa efficienza del funzionamento dell'elemento tecnico o dell'unità tecnologica e possibile rischio di danni.
3. Normale: interventi da effettuarsi entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data della richiesta. Per indice di gravità del guasto basso; inconveniente secondario per le attività che si sta svolgendo, funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.

In caso di richieste di intervento non giustificate o non rientranti nell'ambito del presente contratto il gestore addebiterà al Comune il costo dell'intervento. Sarà cura del Comune comunicare al gestore eventuali referenti abilitati a richiedere l'intervento in reperibilità.

Le attività di ordinaria manutenzione dei sistemi antincendio estintori sono a carico del Comune, salvo diverso accordo tra le parti. Il gestore garantirà l'accesso ai tecnici ed eventuale assistenza al personale incaricato dal Comune

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E DI PRONTO INTERVENTO

L'Affidatario dovrà garantire un servizio di pronto intervento e reperibilità organizzato in modo tale da assicurare, in caso di chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva) da parte del personale dell'Affidante e/o di altri soggetti autorizzati, fruitori degli immobili inclusi, l'intervento presso l'impianto, secondo i tempi indicati nel proseguo del presente articolo.

A tale scopo l'Affidatario dovrà rendere disponibili, a partire dalla data di attivazione del servizio, un numero telefonico verde/cellulare, un numero fax un indirizzo PEC ed un indirizzo e-mail validi per tutta la durata dell'Affidamento, al fine di ricevere eventuali segnalazioni di guasti e disservizi. Al di fuori del normale orario di ufficio (inteso come tale dal lunedì al venerdì 7,30 –18,00 e al sabato 7,30 – 12,00) dovrà essere predisposto un sistema automatico per il trasferimento delle chiamate ai preposti al servizio di reperibilità.

A seguito della chiamata, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto entro 2 ore per la verifica di eventuali guasti o anomalie, e per i necessari provvedimenti di emergenza; successivamente, entro 4 ore, ove l'urgenza lo richieda, dovrà essere in loco una squadra opportunamente attrezzata per l'esecuzione dell'intervento necessario.

Appena possibile e, comunque, entro il giorno successivo alla riparazione, l'Affidatario dovrà dare comunicazione all'Affidante delle cause che hanno originato il disservizio e dello stato di avanzamento dei lavori di riparazione.

A seguito dell'intervento dovrà essere inviata una nota all'Affidante, nella quale dovranno essere dettagliatamente descritte le motivazioni dell'uscita e le attività eseguite, incluse eventuali indicazioni di indisponibilità dell'impianto.

Nel momento in cui il ritardo nell'intervento da parte dell'Affidatario dovesse comportare un'interruzione nell'erogazione di uno dei servizi energetici oggetto dell'Affidamento (energia termica, frigorifera o elettrica) superiore a 8 ore, fermo restando l'applicazione della penale, l'Affidante, dovendo comunque ripristinare il normale funzionamento delle attività, sarà libero di servirsi di soggetti terzi per eseguire l'intervento. Rimane l'obbligo da parte dell'Affidatario, di recarsi comunque sul posto ove l'intervento è stato richiesto, anche per agevolare l'intervento da parte della ditta eventualmente chiamata sul posto per normalizzare la situazione in alternativa dell'Affidatario.

Oltre alle attività di ordinaria manutenzione sopra indicate si riportano le specifiche attività previste per il Comune nella seguente tabella:

Tabella dettaglio Impianti – Consistenze e Attività e Frequenze manutenzione

NUMERO	EDIFICIO	Nr.	Potenza	MARCA	Modello	Dettaglio Intervento	Frequenza	servizio
2	SCUOLE ELEMENTARI					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
3	SEDE AVIS					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
4	SCUOLE MEDIE					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
5	TENSO STRUTTURA					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
6	MUNICIPIO - compreso freddo					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
7	CENTRO S ANNA					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
8	BOCCIORILA					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
9	CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "NUOVI"					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
10	CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "VECCHI" - incluso in 9					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
11	CENTRO DIURNO ANZIANI					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	
12	APPARTAMENTO COMUNALE					messa in servizio CT- prove a caldo	Annuale	
						messa a riposo CT	Annuale	
						prova fumi - compilazione libretto	Annuale	
						verifica livello sale addolcitori	bimestrale	
						pulizia filtri aerotermini	Annuale	
						fgas	Annuale	
						manutenzione gf	Annuale	
						pulizia filtri terminali	Annuale	

Trezzo sull'Adda, li

Il Gestore.....

Il Comune

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC

ALLEGATO "D"

DETTAGLIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Dettaglio Costo degli interventi al netto degli oneri finanziari

N	Struttura	Indirizzo	Attestato di prestazione Energetica	Diagnosi energetica	Retrofit Sistema di Telecontrollo	Riquilibratura centrale termica completa	Pratica Inail	Studi di fattibilità tecnico economica	Esecutivo ,Di	Pratiche Gse	PARZIALE TERMICO	Benefici GSE, A favore del Comune	Contributo Gse per Ape e diagnosi a favore del Comune	Parziale Termico netto contribuiti	Quota Annuale CT	Quota Mensile
2	SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4	2.000,00 €	6.500,00 €	1.600,00 €	5.000,00 €		24.000,00 €			39.100,00 €			39.100,00 €	3.959,38 €	329,95 €
3	SEDE AVIS	VIA TORINO, 2	- €	- €	1.900,00 €	6.500,00 €			1.500,00 €		9.900,00 €			9.900,00 €	1.002,50 €	83,54 €
4	SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0	2.000,00 €	6.500,00 €	1.600,00 €			24.000,00 €			34.100,00 €			34.100,00 €	3.453,06 €	287,76 €
5	TENSO STRUTTURA	VIA EUROPA, 0	- €	- €	1.200,00 €						1.200,00 €			1.200,00 €	121,52 €	10,13 €
6	MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE, 1	- €	- €	7.500,00 €	7.200,00 €					14.700,00 €			14.700,00 €	1.488,56 €	124,05 €
7	CENTRO S. ANNA	LOCALITA' S. ANNA	- €	- €	- €	- €					- €			- €	- €	- €
8	BOCCIOFILA	VIA VERDI	- €	4.500,00 €	1.200,00 €			22.000,00 €			27.700,00 €			27.700,00 €	2.804,98 €	233,75 €
9	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "NUOVI"	VIA VERDI	- €	- €	900,00 €	2.500,00 €					3.400,00 €			3.400,00 €	344,29 €	28,69 €
10	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATOI "VECCHI"	VIA VERDI	500,00 €	- €	3.400,00 €	29.000,00 €	900,00 €		7.500,00 €		41.300,00 €			41.300,00 €	4.182,15 €	348,51 €
11	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCATELLI	- €	- €	- €	- €	- €		- €		- €			- €	- €	- €
12	APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTA'	- €	- €	- €	- €	- €		- €		- €			- €	- €	- €
		TOTALE	4.500,00 €	17.500,00 €	19.300,00 €	50.200,00 €	900,00 €	70.000,00 €	9.000,00 €	- €	171.400,00 €	- €	- €	171.400,00 €	17.356,45 €	1.446,37 €

Dettaglio Costo compresi gli oneri finanziari

N	Struttura	Indirizzo	Attestato di prestazione Energetica	Diagnosi energetica	Sistema di Telecontrollo	Riqualificazione centrale termica completa	Pratica Inail	Colonna4	Spese Tecniche	Pratiche Gse	TOTALE TERMICO	Canone disponibilità Annuo	Canone disponibilità mensile
												- €	
2	SCUOLE ELEM ENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4	3.037,88 €	9.873,12 €	2.430,31 €	7.594,71 €	- €	36.454,61 €	- €	- €	59.390,64 €	3.959,38 €	329,95 €
3	SEDE AVIS	VIA TORINO, 2	- €	- €	2.885,99 €	9.873,12 €	- €	- €	2.278,41 €	- €	15.037,53 €	1.002,50 €	83,54 €
4	SCUOLE M EDIE	VIA TORINO, 0	3.037,88 €	9.873,12 €	2.430,31 €	- €	- €	36.454,61 €	- €	- €	51.795,93 €	3.453,06 €	287,76 €
5	TENSO STRUTTURA	VIA EUROPA, 0	- €	- €	1.822,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.822,73 €	121,52 €	10,13 €
6	M UNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE, 1	- €	- €	11.392,07 €	10.936,38 €	- €	- €	- €	- €	22.328,45 €	1.488,56 €	124,05 €
7	CENTRO S. ANNA	LOCALITA' S. ANNA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	BOCCIORLA	VIA VERDI	- €	6.835,24 €	1.822,73 €	- €	- €	33.416,73 €	- €	- €	42.074,70 €	2.804,98 €	233,75 €
9	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATI "NUOVI"	VIA VERDI	- €	- €	1.367,05 €	3.797,36 €	- €	- €	- €	- €	5.164,40 €	344,29 €	28,69 €
10	CAMPI SPORTIVI SPOGLIATI "VECCHI"	VIA VERDI	759,47 €	- €	5.164,40 €	44.049,33 €	1.367,05 €	- €	11.392,07 €	- €	62.732,32 €	4.182,15 €	348,51 €
11	CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCATELLI	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTA'	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
												- €	- €
												- €	- €
		TOTALE	6.835,24 €	26.581,49 €	29.315,59 €	76.250,90 €	1.367,05 €	106.325,96 €	13.670,48 €	- €	260.346,71 €	17.356,45 €	1.446,37 €

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC

ALLEGATO "E"
CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA INTERVENTI E SERVIZIO

	Progettazione interventi	Reperimento materiali e procedure di affidamento	Realizzazione degli interventi	Collaudo	Gestione e conduzione
Mese 1					
Mese 2					
Mese 3					
Mese 4					
Mese 5					
Mese 6					
Mese 7					
Mese 8					
Mese 9					
Mese 10					
Mese 11					
Mese 12					
Mese 13					
Mese 14					
Mese 15					
Mese 16					
Mese 17					
Mese 18					
Mese 19					
Mese 20					
Mese 21					
Mese 22					
Mese 23					
Mese 24					
Anno 3					
Anno 4					
Anno 5					
Anno 6					
Anno 7					
Anno 8					
Anno 9					
Anno 10					
Anno 11					
Anno 12					
Anno 13					
Anno 14					
Anno 15					
Anno 16					
Anno 17					

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT - EPC

ALLEGATO "F"

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
E CANONI

CANONI SERVIZIO – DETTAGLIO

Edificio	Indirizzo	Post intervento		
		Quota C1 - Annuale	Quota C2f - Annuale	Quota C2V - Annuale
SCUOLE ELEMENTARI	VIA M. DA CARAVAGGIO, 4	3.959,38 €	1.315,01 €	19.333,25 €
SEDE AVIS	VIA TORINO, 2	- €	197,25 €	499,74 €
SCUOLE MEDIE	VIA TORINO, 0	1.002,50 €	1.753,35 €	28.892,95 €
TENSOSTRUTTURA	VIA EUROPA, 0	3.453,06 €	547,92 €	in 5
MUNICIPIO	PIAZZA DEL COMUNE, 1	121,52 €	3.112,19 €	9.553,74 €
CENTRO S. ANNA	LOCALITA' S. ANNA	1.488,56 €	197,25 €	- €
BOCCIOFILA	VIA VERDI	- €	657,50 €	6.439,88 €
CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "NUOVI"	VIA VERDI	2.804,98 €	657,50 €	2.252,17 €
CAMPI SPORTIVI SPOGLIA TOI "VECCHI"	VIA VERDI	344,29 €	- €	2.536,33 €
CENTRO DIURNO ANZIANI	VIA LOCATELLI	4.182,15 €	438,34 €	1.609,89 €
APPARTAMENTO COMUNALE	PIAZZA LIBERTÀ	- €	98,63 €	- €
Totale		17.356,45 €	9.064,94 €	71.117,94 €

Tutti gli importi indicati sono da intendersi iva Esclusa

LA QUOTA C1 DECORRE DAL 1 MESE SUCCESSIVO AI 24 NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI OVVERO DAL 3 ANNO CONTRATTUALE

Piano economico finanziario

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Totale	Medio Annuo
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15	Anno 16	Anno 17		17
COSTI COMUNE ATTUALI SENZA INTERVENTI																			
Costi energia	€ 74.957	€ 76.081	€ 77.222	€ 78.381	€ 79.557	€ 80.750	€ 81.961	€ 83.191	€ 84.438	€ 85.705	€ 86.991	€ 88.295	€ 89.620	€ 90.964	€ 92.329	€ 93.714	€ 95.119	€ 1.439.275	€ 84.663
Manutenzione Ordinaria Calore	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 154.104	€ 9.065
Manutenzione Straordinaria Termico	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 170.000	€ 10.000
Canone disponibilità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
SPESA COMUNE SENZA INTERVENTI	€ 94.022	€ 95.146	€ 96.287	€ 97.446	€ 98.621	€ 99.815	€ 101.026	€ 102.255	€ 103.503	€ 104.770	€ 106.056	€ 107.360	€ 108.685	€ 110.029	€ 111.394	€ 112.778	€ 114.184	€ 1.763.378	€ 103.728
COSTI COMUNE CON SERVIZIO ATES																			
Canone Energia	€ 71.118	€ 72.185	€ 73.267	€ 74.366	€ 75.482	€ 76.614	€ 77.763	€ 78.930	€ 80.114	€ 81.316	€ 82.535	€ 83.773	€ 85.030	€ 86.305	€ 87.600	€ 88.914	€ 90.248	€ 1.365.561	€ 80.327
Canone Manutenzione Termico	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 9.065	€ 154.104	€ 9.065
Canone Disponibilità Termico			€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 17.356	€ 260.347	€ 15.315
Quota manutenzioni Straordinarie	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 6.500	€ 110.500	€ 6.500
SPESA COMUNE SERVIZIO ATES	€ 86.683	€ 87.750	€ 106.189	€ 107.288	€ 108.403	€ 109.536	€ 110.685	€ 111.851	€ 113.035	€ 114.237	€ 115.457	€ 116.695	€ 117.951	€ 119.227	€ 120.521	€ 121.835	€ 123.169	€ 1.890.511	€ 111.207
RISPARMIO COMUNE SU SPESA SENZA INTERVENTO	€ 7.339	€ 7.397	€ 9.901	€ 9.842	€ 9.782	€ 9.721	€ 9.659	€ 9.596	€ 9.532	€ 9.467	€ 9.401	€ 9.334	€ 9.266	€ 9.198	€ 9.128	€ 9.057	€ 8.985	€ 127.133	€ 7.478
COSTI ATES																			
Costi manutentivi diretti (personale e mezzi)	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 144.500	
Altri costi manutentivi (materiali, tasse, catasto termico)	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 1.900	€ 32.300	
Costi sistemi di supervisione (costi telefonici e licenze)	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 17.000	
Costi straordinaria garanzia	€ -	€ -	€ 1.650	€ 1.650	€ 1.650	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.200	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 2.750	€ 36.300	
Approvvigionamento vettore energetico GAS (riferimento maggio 2023)	€ 58.335,20	€ 59.210,23	€ 55.347,52	€ 56.177,73	€ 57.020,39	€ 57.875,70	€ 58.743,84	€ 59.624,99	€ 60.519,37	€ 61.427,16	€ 62.348,57	€ 63.283,79	€ 64.233,05	€ 65.196,55	€ 66.174,50	€ 67.167,11	€ 68.174,62	€ 982.525	
consumi gas - normalizzati	€ 68.630	€ 66.872	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 65.115	€ 1.112.223	
Manutenzioni Straordinarie Archiesta	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 5.200	€ 88.400	
Ammortamento lavori	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 12.277	€ 208.713	
Spese generali (10,5%)	€ 9.102	€ 9.214	€ 11.150	€ 11.265	€ 11.382	€ 11.501	€ 11.622	€ 11.744	€ 11.869	€ 11.995	€ 12.123	€ 12.253	€ 12.385	€ 12.519	€ 12.655	€ 12.793	€ 12.933	€ 198.504	
COSTI ATES	€ 96.314	€ 97.301	€ 97.025	€ 97.970	€ 98.930	€ 100.454	€ 101.443	€ 102.447	€ 104.015	€ 105.049	€ 106.099	€ 107.164	€ 108.245	€ 109.343	€ 110.456	€ 111.587	€ 112.735	€ 1.766.577	€ 103.916